



☐ vertraulich

Landeshauptstadt Dresden
Der Oberbürgermeister

Fraktion Team Zastrow
im Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden
Mitglied des Stadtrates
Remo Liebscher

GZ: (OB) GB5

Datum: 06. AUG. 2026

**Klimatisierte Patientenzimmer im Städtischen Klinikum
AF1527/26**

Sehr geehrter Herr Liebscher,

Ihre oben genannte Anfrage beantworte ich wie folgt:

„Die letzten Hochdruckgebiete haben in den Sommermonaten zu ausgeprägten Hitzeperioden in Dresden geführt. Hohe Temperaturen können insbesondere für stationär behandelte Patientinnen und Patienten eine zusätzliche Belastung darstellen. Klimatisierte Patientenzimmer können hier zur Linderung beitragen.“

Vor diesem Hintergrund bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie viele klimatisierte Patientenzimmer gibt es im Städtischen Klinikum, jeweils nach Standorten und nach Einsatzszenarien (z.B. Intensivstation, Isolierstation, Normalstation, Notfallreserve etc.)?“

Liegenschaft	Anzahl klimatisierter Patientenzimmer			
	Normalstation ¹	Notaufnahme ²	Intensivstation ²	Isolierstation ²
Friedrichstadt	0	8	30	18
Neustadt/Trachau	0	0	26	17
Weißer Hirsch	0	0	10	0
Löbtau	0	0	0	0

¹ Grundsätzlich unklimateiert

² Grundsätzlich klimatisiert

2. „Wird bei künftigen Sanierungen des Städtischen Klinikums im Rahmen des Zukunftskonzeptes 2035 darauf geachtet, klimatisierte Patientenzimmer einzurichten beziehungsweise bestehende Patientenzimmer klimatisch zu ertüchtigen?“


a) „Falls ja: In welchen Bereichen und in welchem Umfang ist dies vorgesehen?“

In den Highcare-bzw. Sonderstationen, wie Intensivstation und Isolierstation, wird dies - wie bisher weiterhin vorgesehen - geplant und bei den Fördermittelgebern als Antrag eingereicht. Sofern dies bestätigt und finanziert wird, erfolgt die Umsetzung dessen.

b) „Falls nein: Welche Gründe sprechen derzeit dagegen?“

Dies entspricht nicht dem derzeitigen Standard für den Bau bzw. die Sanierung von Normalstationen in Sachsen und ganz Deutschland. Bisher wurde eine Klimatisierung von Patientenzimmern in Normalstationen nicht gefördert. Es muss zunächst eine Bereitschaft des Freistaates Sachsen geben, zukünftig dafür Investitionsmittel und durch die Krankenkassen, Mittel für den Betrieb der Anlagen bereitzustellen. Probleme sind unter anderem die hohen laufenden Kosten (Strom, Wartung der Anlagen usw.), die deutlich steigende Bilanz des CO₂-Ausstoßes des Klinikums, steigender Flächenbedarf für Klimaanlage.

Mit freundlichen Grüßen



Dirk Hilbert